

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«РУССБЫТ»

Код ОКПД2: 26.30.50.114

Система автоматического речевого оповещения
и музыкальной трансляции
«РЕЧОР»

**ПУЛЬТ ЗАПУСКА СООБЩЕНИЙ
ПЗС-20**

Руководство по эксплуатации



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ
№ ЕАЭС RU C-RU.ПБ68.В.02304/25



Дата последних изменений: 13.01.2026 г.

НАЗНАЧЕНИЕ УСТРОЙСТВА

Пульт запуска сообщений (ПЗС-20) является устройством расширения пультов ПДУ-10 и осуществляет передачу команд запуска одного из двадцати предварительно записанных речевых сообщений pro01.mp3 – pro20.mp3.

Речевые сообщения pro01.mp3 – pro20.mp3 записываются и хранятся в корневом каталоге на SD карте в Центральном Блоке Управления (ЦБУ-160/2).

ПЗС-20 (далее *Устройство*) предназначено для работы в составе системы автоматического речевого оповещения и музыкальной трансляции «РЕЧОР» совместно с центральным модулем управления ЦБУ-160/2, и пультом ПДУ-10.

Выбор сообщения осуществляется нажатием одной из кнопок С1...С20 на клавиатуре устройства, выбор зоны оповещения осуществляется пультом ПДУ-10.

Устройство должно быть подключено посредством цифровой шины (см. Руководство по эксплуатации) к пульту управления ПДУ-10.

Устройство обеспечивает:

- селекцию воспроизводимого сообщения оповещения и передачу информации в пульт ПДУ-10;
- непрерывный контроль связи с пультом ПДУ-10;
- защиту от несанкционированного доступа к устройству (код блокировки на пульте ПДУ-10);

Питание *устройства* осуществляется от пульта ПДУ-10 напряжением 12 ÷ 24 В.

Устройство эксплуатируется при настольном размещении.

Устройство соответствует требованиям ГОСТ Р 53325-2012 а также требованиям «Свода правил СП3.13130.2009», далее именуемых Правилами, при эксплуатации внутри закрытых отапливаемых помещений в следующих условиях:

- температура воздуха от минус 5 до +45;
- верхнее значение относительной влажности воздуха - не более 93 % при +40 °C;
- высота над уровнем моря - не более 2500 м;
- отсутствие воздействия плесневых и дереворазрушающих грибов, бактерий, насекомых, червей и грызунов;

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Устройство имеет следующие технические характеристики:

- число кнопок селекции сообщений 20;
- максимальная дальность выноса пульта , м 1;
- размеры корпуса (Д x В x Г), мм 200 x 47 x 155;
- вес устройства без упаковки, не более, кг 0,25.

КОМПЛЕКТНОСТЬ

Устройство поставляется в комплектации, приведенной в Таблица 1.

Таблица 1. Комплектность изделия

№ пп	Наименование составной части	Количество шт	Примечание
1.	Пульт запуска сообщений ПЗС-20.	1	
2.	Кабель соединительный между пультом ПДУ-10 и пультом ПЗС-20.	1	Длинна ~ 0,4 м
3.	«Пульт запуска сообщений ПЗС-20». Руководство по эксплуатации.	1	Допускается электронная версия
4.	«Пульт запуска сообщений ПЗС-20». Паспорт.	1	
5.	Упаковка картонная	1	

ХРАНЕНИЕ

Устройства в упакованном виде должны храниться в крытых складских помещениях, обеспечивающих защиту от влияния влаги, солнечной радиации, вредных испарений и плесени. Температурный режим хранения должен соответствовать условиям хранения 2 по ГОСТ 15150-69.

ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ

Транспортировка изделий в упаковке предприятия - изготовителя может быть произведена всеми видами транспорта в контейнерах или ящиках. При транспортировании открытым транспортом ящики должны быть накрыты водонепроницаемым материалом.

Значения климатических и механических воздействий при транспортировании должны соответствовать ГОСТ 12997-84.

УТИЛИЗАЦИЯ

Изделие после окончания срока эксплуатации не представляет опасности для жизни и здоровья людей и для окружающей среды.

При утилизации изделия необходимо использовать методики, применяемые для этих целей к изделиям электронной техники и согласованные в установленном порядке.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Поставщик обеспечивает гарантийные обязательства в течение одного года со дня покупки изделий при условии их правильной эксплуатации, подключении и сохранении гарантийных пломб.

Средний срок службы изделия не менее 10 лет.

Производитель оставляет за собой право вносить в изделие схемные и конструктивные изменения, не приводящие к ухудшению его параметров.

СВИДЕТЕЛЬСТВО О УПАКОВЫВАНИИ

Пульт запуска сообщений ПЗС-20 упакован:

Дата упаковки _____

Упаковку произвел _____

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Пульт запуска сообщений ПЗС-20 соответствует требованиям технических условий РСБМ.425532.010 ТУ и признан годным к эксплуатации.

Серийный номер _____

Отметка ОТК _____

М.П.

Поставщик:

ООО «РУССБЫТ», 111024, г. Москва, ул. Авиамоторная,
дом 8, строение 1, этаж 6, пом. 3, комн. 4.

Тел. (495) 357-80-03.

<http://www.sbps.ru>
<http://www.rechor.ru>

service@sbps.ru
ooorussbyt@yandex.ru

Отдел продаж

Дата

