

**ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  
«РУССБЫТ»**

---

Код ОКПД2: 26.30.50.114

**СИСТЕМА АВТОМАТИЧЕСКОГО РЕЧЕВОГО ОПОВЕЩЕНИЯ  
И МУЗЫКАЛЬНОЙ ТРАНСЛЯЦИИ  
«РЕЧОР»**

**ПУЛЬТ ЗАПУСКА СООБЩЕНИЙ  
ПЗС-20**

**ПАСПОРТ**



**СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ**

**№ ЕАЭС RU C-RU.ПБ68.В.00016/20**



2024 г.

Дата последних изменений: 22.01.2024 г.

## НАЗНАЧЕНИЕ УСТРОЙСТВА

Пульт запуска сообщений (ПЗС-20) является устройством расширения пультов ПДУ-10 и осуществляет передачу команд запуска одного из двадцати предварительно записанных речевых сообщений pro01.mp3 – pro20.mp3. Речевые сообщения pro01.mp3 – pro20.mp3 записываются и хранятся в корневом каталоге на SD карте в Центральном Блоке Управления (ЦБУ-160/2). ПЗС-20 (далее *Устройство*) предназначено для работы в составе системы автоматического речевого оповещения и музыкальной трансляции «РЕЧОР» совместно с центральным модулем управления ЦБУ-160/2, и пультом ПДУ-10. Выбор сообщения осуществляется нажатием одной из кнопок С1...С20 на клавиатуре устройства, выбор зоны оповещения осуществляется пультом ПДУ-10.

*Устройство* должно быть подключено посредством цифровой шины (см. Руководство по эксплуатации) к пульту управления ПДУ-10.

*Устройство* обеспечивает:

- селекцию воспроизводимого сообщения оповещения и передачу информации в пульт ПДУ-10;
- непрерывный контроль связи с пультом ПДУ-10;
- защиту от несанкционированного доступа к устройству (код блокировки на пульте ПДУ-10);

Питание *устройства* осуществляется от пульта ПДУ-10 напряжением 12 ÷ 24 В.

*Устройство* эксплуатируется при настольном размещении.

*Устройство* соответствует требованиям ГОСТ Р 53325-2012 а также требованиям «Свода правил СПЗ.13130.2009», далее именуемых Правилами, при эксплуатации внутри закрытых отапливаемых помещений в следующих условиях:

- температура воздуха от минус 5 до +45;
- верхнее значение относительной влажности воздуха - не более 93 % при +40 °С;
- высота над уровнем моря - не более 2500 м;
- отсутствие воздействия плесневых и дереворазрушающих грибов, бактерий, насекомых, червей и грызунов;

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

*Устройство* имеет следующие технические характеристики:

- число кнопок селекции сообщений . . . . . 20;
- максимальная дальность выноса пульта , м . . . . . 1;
- размеры корпуса (Д х В х Г), мм . . . . . 200 х 47 х 155;
- вес устройства без упаковки, не более, кг . . . . . 0,25.

## КОМПЛЕКТНОСТЬ

Устройство поставляется в комплектации, приведенной в Таблица 1.

Таблица 1. Комплектность изделия

№ ПП	НАИМЕНОВАНИЕ	КОЛ-ВО, (шт)	ПРИМЕЧАНИЕ
1.	Пульт запуска сообщений ПЗС-20.	1	
2.	Кабель соединительный между пультом ПДУ-10 и пультом ПЗС-20.	1	Длина ~ 0,4 м
3.	«Пульт запуска сообщений ПЗС-20». Руководство по эксплуатации.	1	Допускается электронная версия
4.	«Пульт запуска сообщений ПЗС-20». Паспорт.	1	
5.	Картонная упаковка.	1	

## ХРАНЕНИЕ

Устройства в упакованном виде должны храниться в крытых складских помещениях, обеспечивающих защиту от влияния влаги, солнечной радиации, вредных испарений и плесени. Температурный режим хранения должен соответствовать условиям хранения 2 по ГОСТ 15150-69.

## ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ

Транспортировка изделий в упаковке предприятия - изготовителя может быть произведена всеми видами транспорта в контейнерах или ящиках. При транспортировании открытым транспортом ящики должны быть накрыты водонепроницаемым материалом.

Значения климатических и механических воздействий при транспортировании должны соответствовать ГОСТ 12997-84.

## УТИЛИЗАЦИЯ

Изделие после окончания срока эксплуатации не представляет опасности для жизни и здоровья людей и для окружающей среды.

При утилизации изделия необходимо использовать методики, применяемые для этих целей к изделиям электронной техники и согласованные в установленном порядке.

## ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Поставщик обеспечивает гарантийные обязательства в течение одного года со дня покупки изделий при условии их правильной эксплуатации, подключении и сохранении гарантийных пломб.

Средний срок службы изделия не менее 10 лет.

Производитель оставляет за собой право вносить в изделие схемные и конструктивные изменения, не приводящие к ухудшению его параметров.

## СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Пульт запуска сообщений ПЗС-20 соответствует требованиям технических условий ТУ 26.30.50-001-19412900-2020 и признан годным к эксплуатации.

Серийный номер \_\_\_\_\_

Отметка ОТК

М.П.

## СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УПАКОВКЕ

Пульт запуска сообщений ПЗС-20 упакован:

Дата упаковки \_\_\_\_\_

Упаковку произвел \_\_\_\_\_

Поставщик:

ООО «РУССБЫТ», 111024, г. Москва, ул. Авиамоторная,  
дом 8, строение 1, этаж 6, пом. 3, комн. 4.

Тел. (495) 357-80-03.

<http://www.sbvs.ru>  
<http://www.rechor.ru>

[service@sbvs.ru](mailto:service@sbvs.ru)  
[oorussbyt@yandex.ru](mailto:oorussbyt@yandex.ru)

Отдел продаж

Дата

